

## 85.211.2313 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>85.211.2313</b>                                                                             |
| <b>Tanımı</b>  | 36 kV 20 kV/mm Şalt Tipi (Dahili ve Harici) (4 kN - 5 kN), KOMPOZİT SİLİKON MESNET İZOLATÖRLER |
| <b>Birimi</b>  | Ad                                                                                             |
| <b>Kurum</b>   | TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]                                                                   |
| <b>Fasikül</b> | Tüm Bölgeler                                                                                   |

### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1697,75      | 636,32        | 254,70          |
| 2025-Kasım  | 1683,65      | 631,03        | 252,58          |
| 2025-Ekim   | 1656,71      | 620,94        | 248,54          |
| 2025-Eylül  | 1615,95      | 605,66        | 242,43          |
| 2025-Ocak   | 1339,75      | 502,14        | 200,99          |
| 2024        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 85.211.2313 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta, imal edilmiş Kompozit silikon askı ve gergi izolatörleri. Minimum mekanik kopma yüküne göre 40 kN ve 100 kN olmak üzere iki tip olacak, minimum nominal kaçak yolu uzunluğu (900mm) 25mm/kV ve kompozit silikon izolatörler pim topu, yuva kapilyaların boyutları şartnamesinde belirtilen boyutlarına uygun olacaktır.

85.211.2313 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.