

15.390.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.390.1010 (Y.26.008/310A)

Tanımı 30x60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1021,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 1007,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 988,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 973,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 863,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 693,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 552,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 416,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 250,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 237,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 175,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 111,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 100,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 90,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 77,25 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.390.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliđi azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 30x60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliđine sahip, 1. kalite, mat, sırsız porselen karonun, master ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı.

Ölçü: Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.390.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| 10.240.3610 | 04.393/310 | Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, mat, sırsız porselen karo (30x60 cm anma ebatlarında) (Rektifiyeli) | m ² | 1,060000 |
| 10.300.2203 | 04.380/005 | Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004 - C2TE) | kg | 4,000000 |
| 10.300.2232 | 04.380/054 | Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW) | kg | 0,400000 |
| 10.130.9991 | 04.031 | Su | m ³ | 0,002000 |
| | | İşçilik: | | |
| 10.100.1004 | 01.004 | Seramik kaplama ustası | Saat | 0,600000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,500000 |
| | | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.