

25.282.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.282.1207 (409-207)
Tanımı	10.000 l/h, 6 Atmosfer basınçlı, YAĞ-YAKIT POMPALARI (TSE kalite belgeli)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	93660,25	3196,20	1598,10
2025-Kasım	92653,36	3168,78	1584,39
2025-Ekim	91437,23	3090,00	1545,00
2025-Eylül	89535,55	2993,18	1496,59
2025-Ocak	73890,00	2587,50	1293,75
2024	63897,00	1960,00	980,00
2023-2	53580,00	1187,50	593,75
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	28326,00	730,00	365,00
2022-3	16245,46	471,25	235,63
2022-2	16114,96	362,50	181,25
2022-1	11400,00	362,50	181,25
2021	7363,13	237,63	118,81
2020	4800,13	194,75	97,38
2019	3581,45	165,75	82,88
2018	2796,00	101,00	50,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.282.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

BFT 25.282.1100'deki montajlı birim fiyatlar % 20 artırılır, montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanır. 1500 d/d motorla 220 CFT viskoziteli ağır yağla vereceği debi ve basınç miktarı aşağıda belirtilen (30 °Cda 600 Redwood 1 saniye veya 69 °Cda 3500 Redwood 1 saniyeye tekabül eder) Yakıt pompasının besleme kablosu ve tablosu üzerindeki elemanlarla birlikte fiyatın dışında kalmak üzere işyerinde temini yerine montajı.

25.282.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.