

25.660.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.660.1008 (694-908)

Tanımı Dış çapı d(mm) 54 mm, Et kalınlıkları e(mm) 1,0 mm, Medikal bakır borular (Montaj malzemesi bedeli hariç.)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Hastane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3968,13	335,84	167,92
2025-Kasım	3950,49	332,95	166,48
2025-Ekim	3906,44	324,69	162,35
2025-Eylül	3865,25	314,50	157,25
2025-Ocak	3398,13	271,88	135,94
2024	3047,50	206,25	103,13
2023-2	3004,50	162,50	81,25
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2130,63	100,63	50,32
2022-3	1331,38	65,00	32,50
2022-2	1316,38	50,00	25,00
2022-1	817,50	50,00	25,00
2021	451,00	20,70	10,35
2020	324,00	16,90	8,45
2019	250,00	14,30	7,15
2018	199,00	11,30	5,65

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.660.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 13348 standardına ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, dikişsiz, yarı sert, düz boruların bağlantılarında dirsek, fittings, T parçası gibi aynı mamul bakırdan üretilmiş malzemeler kullanılması ve gümüş-bakır-fosfor gibi sert lehim alaşımı kullanılarak, inert gaz akışı altında birleştirilmesi, HTM 0201'de belirtilen aralıklarla pirinç, bronz veya plastik esaslı malzemelerden yapılma kelepçeler ile kelepçelenmesi, montaj malzemesi dâhil, işyerinde temini ve montajı.

25.660.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.660.1008		Dış Çapı D(Mm) 54 Mm Et Kalınlıkları E (Mm) 2.0 Mm / Medikal Bakır Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.