

25.660.1003/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.660.1003/A (694-903/A)
Tanımı	Dış çapı d(mm) 15 mm, Et kalınlıkları e(mm) 1.0 mm, Medikal bakır borular (Gümüş- bakır alaşımı ile kaynak yapılması halinde, %40 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Hastane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1235,44	235,08	117,54
2025-Kasım	1229,38	233,07	116,54
2025-Ekim	1213,72	227,28	113,64
2025-Eylül	1198,06	220,15	110,08
2025-Ocak	1051,32	190,32	95,16
2024	805,43	144,38	72,19
2023-2	655,20	113,75	56,88
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	457,18	70,43	35,22
2022-3	412,22	45,50	22,75
2022-2	401,73	35,01	17,51
2022-1	257,26	35,01	17,51
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.660.1003/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 13348 standardına ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, dikişsiz, yarı sert, düz boruların bağlantılarında dirsek, fittings, T parçası gibi aynı mamul bakırdan üretilmiş malzemeler kullanılması ve gümüş-bakır-fosfor gibi sert lehim alaşımı kullanılarak, inert gaz akışı altında birleştirilmesi, HTM 0201'de belirtilen aralıklarla pirinç, bronz veya plastik esaslı malzemelerden yapılma kelepçeler ile kelepçelenmesi, montaj malzemesi dâhil, işyerinde temini ve montajı.

25.660.1003/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.