

25.458.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.458.1106 (257-206)

Tanımı (60.000 kcal/h) 66 kW, Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25 gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	24472,56	2014,99	1007,49
2025-Kasım	24037,58	1997,70	998,85
2025-Ekim	23854,79	1948,05	974,03
2025-Eylül	23523,44	1887,00	943,50
2025-Ocak	19556,25	1631,25	815,63
2024	15575,00	1237,50	618,75
2023-2	10991,00	750,00	375,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7768,75	453,75	226,88
2022-3	6387,88	292,50	146,25
2022-2	6320,38	225,00	112,50
2022-1	4487,50	225,00	112,50
2021	2500,00	234,00	117,00
2020	2000,00	191,00	95,50
2019	1640,00	162,00	81,00
2018	1260,00	128,00	64,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.458.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı ısıtıcı (fiyata esas kapasite Logaritmik $t_m = 60\text{ }^{\circ}\text{C}$, sıcak su ile çalışması ve serpantinde alın hızı 3 m/sn).

25.458.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.458.1106		(60000 kcal/h) 66 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25 gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı / Santral Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	3,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.