

25.458.2108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.458.2108 (258-208)
Tanımı	(20.000 kcal/h) 22 kW, Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu, (4 Atmosfer basıncına kadar) (Galvaniz veya plastik esaslı yoğuşma tavası dahil)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	32261,13	6044,96	3022,48
2025-Kasım	31721,66	5993,10	2996,55
2025-Ekim	31417,29	5844,15	2922,08
2025-Eylül	30918,60	5661,00	2830,50
2025-Ocak	25818,75	4893,75	2446,88
2024	20450,00	3712,50	1856,25
2023-2	14202,50	2250,00	1125,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	9898,75	1361,25	680,63
2022-3	7991,75	877,50	438,75
2022-2	7789,25	675,00	337,50
2022-1	5650,00	675,00	337,50
2021	2870,00	230,00	115,00
2020	2300,00	188,00	94,00
2019	1780,00	160,00	80,00
2018	1580,00	126,00	63,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.458.2108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Fiyata esas kapasite Logaritmik $t_m = 15\text{ }^{\circ}\text{C}$, soğuk su ile çalışması ve serpantinde alın hızı 3 m/sn.

25.458.2108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.458.2108		(20000 kcal/h) 22 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları (4 Atmosfer Basıncına Kadar.) (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	9,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	9,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.