

25.458.2109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.458.2109 (258-209)
Tanımı	(30.000 kcal/h) 33 kW, Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu, (4 Atmosfer basıncına kadar) (Galvaniz veya plastik esaslı yoğuşma tavası dahil)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	38861,28	6380,80	3190,40
2025-Kasım	38202,43	6326,05	3163,03
2025-Ekim	37852,64	6168,84	3084,42
2025-Eylül	37268,38	5975,50	2987,75
2025-Ocak	31090,63	5165,63	2582,82
2024	24656,25	3918,75	1959,38
2023-2	17180,00	2375,00	1187,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	12011,88	1436,88	718,44
2022-3	9738,63	926,25	463,13
2022-2	9524,88	712,50	356,25
2022-1	6875,00	712,50	356,25
2021	3520,00	251,00	125,50
2020	2820,00	205,00	102,50
2019	2150,00	174,00	87,00
2018	1990,00	137,00	68,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.458.2109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Fiyata esas kapasite Logaritmik $t_m = 15\text{ }^{\circ}\text{C}$, soğuk su ile çalışması ve serpantinde alın hızı 3 m/sn.

25.458.2109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.458.2109		(30000 kcal/h) 33 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları (4 Atmosfer Basıncına Kadar.) (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	9,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	9,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.