

25.458.2110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.458.2110 (258-210)
Tanımı	(40.000 kcal/h) 44 kW, Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu, (4 Atmosfer basıncına kadar) (Galvaniz veya plastik esaslı yoğunlaşma tavası dahil)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	47944,53	6380,80	3190,40
2025-Kasım	47116,74	6326,05	3163,03
2025-Ekim	46713,10	6168,84	3084,42
2025-Eylül	46019,51	5975,50	2987,75
2025-Ocak	38340,63	5165,63	2582,82
2024	30456,25	3918,75	1959,38
2023-2	21327,50	2375,00	1187,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	14974,38	1436,88	718,44
2022-3	12205,38	926,25	463,13
2022-2	11991,63	712,50	356,25
2022-1	8600,00	712,50	356,25
2021	4470,00	284,00	142,00
2020	3580,00	232,00	116,00
2019	2870,00	197,00	98,50
2018	2610,00	155,00	77,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.458.2110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Fiyata esas kapasite Logaritmik $t_m = 15\text{ }^{\circ}\text{C}$, soğuk su ile çalışması ve serpantinde alın hızı 3 m/sn.

25.458.2110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.458.2110		(40000 kcal/h) 44 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları (4 Atmosfer Basıncına Kadar.) (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	9,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	9,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.