

25.458.2111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.458.2111 (258-211)
Tanımı	(60.000 kcal/h) 66 kW, Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu, (4 Atmosfer basıncına kadar) (Galvaniz veya plastik esaslı yoğunlaşma tavası dahil)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	59533,51	6380,80	3190,40
2025-Kasım	58490,18	6326,05	3163,03
2025-Ekim	58017,83	6168,84	3084,42
2025-Eylül	57184,76	5975,50	2987,75
2025-Ocak	47590,63	5165,63	2582,82
2024	37856,25	3918,75	1959,38
2023-2	26612,50	2375,00	1187,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	18749,38	1436,88	718,44
2022-3	15351,38	926,25	463,13
2022-2	15137,63	712,50	356,25
2022-1	10800,00	712,50	356,25
2021	5680,00	323,00	161,50
2020	4550,00	264,00	132,00
2019	3470,00	224,00	112,00
2018	3420,00	177,00	88,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.458.2111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Fiyata esas kapasite Logaritmik $t_m = 15\text{ }^{\circ}\text{C}$, soğuk su ile çalışması ve serpantinde alın hızı 3 m/sn.

25.458.2111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.458.2111		(60000 kcal/h) 66 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları (4 Atmosfer Basıncına Kadar.) (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	9,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	9,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.