

25.458.2113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.458.2113 (258-213)
Tanımı	(160.000 kcal/h) 176 kW, Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu, (4 Atmosfer basıncına kadar) (Galvaniz veya plastik esaslı yoğunlaşma tavası dahil)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	130294,15	7388,29	3694,14
2025-Kasım	127944,84	7324,90	3662,45
2025-Ekim	127034,10	7142,85	3571,43
2025-Eylül	125331,00	6919,00	3459,50
2025-Ocak	104081,25	5981,25	2990,63
2024	83012,50	4537,50	2268,75
2023-2	58802,50	2750,00	1375,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	41701,25	1663,75	831,88
2022-3	34427,25	1072,50	536,25
2022-2	34179,75	825,00	412,50
2022-1	24150,00	825,00	412,50
2021	12770,00	388,00	194,00
2020	10220,00	318,00	159,00
2019	8380,00	270,00	135,00
2018	6320,00	213,00	106,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.458.2113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Fiyata esas kapasite Logaritmik tm = 15 °C, soğuk su ile çalışması ve serpantinde alın hızı 3 m/sn.

25.458.2113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.458.2113		(160000 kcal/h) 176 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları (4 Atmosfer Basıncına Kadar.) (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	11,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	11,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.