

25.458.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.458.2102 (258-202)

Tanımı (1.000 kcal/h) 1,1 kW, Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu, (4 Atmosfer basıncına kadar) (Galvaniz veya plastik esaslı yoğuşma tavası dahil)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6060,35	1343,33	671,66
2025-Kasım	5961,10	1331,80	665,90
2025-Ekim	5900,03	1298,70	649,35
2025-Eylül	5802,56	1258,00	629,00
2025-Ocak	4852,50	1087,50	543,75
2024	3836,25	825,00	412,50
2023-2	2650,75	500,00	250,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1838,75	302,50	151,25
2022-3	1474,85	195,00	97,50
2022-2	1429,85	150,00	75,00
2022-1	1045,00	150,00	75,00
2021	572,00	97,00	48,50
2020	459,00	79,50	39,75
2019	359,00	67,50	33,75
2018	288,00	53,00	26,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.458.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Fiyata esas kapasite Logaritmik $t_m = 15\text{ }^{\circ}\text{C}$, soğuk su ile çalışması ve serpantinde alın hızı 3 m/sn.

25.458.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.458.2102		(1000 kcal/h) 1,1 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları (4 Atmosfer Basıncına Kadar.) (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.