

25.650.4103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.650.4103 (694-803)
Tanımı	15 Ø mm (1/2"), Oksijen, Medikal Hava, Azotprotoksit Valfi: (Ölçü: Ad)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Hastane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1270,59	235,07	117,54
2025-Kasım	1264,39	233,08	116,54
2025-Ekim	1248,38	227,28	113,64
2025-Eylül	1232,41	220,15	110,08
2025-Ocak	1081,56	190,31	95,16
2024	954,38	144,38	72,19
2023-2	1092,75	81,25	40,63
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	772,81	50,31	25,16
2022-3	445,41	32,50	16,25
2022-2	437,93	25,01	12,51
2022-1	313,76	25,01	12,51
2021	176,00	14,00	7,00
2020	138,00	11,40	5,70
2019	122,00	9,65	4,83
2018	111,00	7,60	3,80

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.650.4103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oksijen, medikal hava ve azot protoksit devrelerinde kullanılmak üzere zararlı cisimlerden arındırılmış, medikal sistemlerde kullanılmaya uygun, 30 atmosfer basıncına denenmiş, 12 Atmosfer işletme basıncında, giriş ve çıkış rakorlu, hızlı müdahale imkanı sağlamak için çeyrek turda tam açma ve kapama imkanı olan, elle açılıp kapama volanlı, pirinçten preste şekillendirilmiş, duvara monte edilebilen valfin temini dübel ve pirinç vida ile duvara tespiti.

25.650.4103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.650.4103		15 Ø Mm. (1/2) / Oksijen, Vakum Ve Azotprotoksit Ara Valfı (T.S.E Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,350000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,350000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.