

25.455.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.455.1100 (254-100)
Tanımı	Elemanları temizlenmeyen, kuru hava filtresi (sentetik tip)
Birimi	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
-----	--------------	---------------	-----------------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.455.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Aşağıda belirtilen kapasitelerde % 75'i 10 mikrondan büyük % 25'i 10-01 mikron olan tozlardan havayı % 80 temizleyebilecek nitelikte, temiz (m²'sinde toz yükü 200 gramdan az) olduğu zaman direnci, 1,5 m/sn hızda 40 paskal (4,5 mmSS) olan ve metrekaresinde 1200 gram toz toplanabilen (1200 gr/m² toz yükünde 1,5 m/sn hız için direnci 72 paskal'dan (8 mmSS) az olan); bu kadar tozu topladıktan sonra elemanı değişebilen hava filtresinin mevcut santrale kolayca monte edilebilecek ve kolayca sökülebilecek konstrüksiyonda gerekli kızakları ile birlikte, montesi, çalışır halde teslimi.

Not: 50000 m³/h kapasitesinden daha büyük olan filtreler 2 grup halinde olabilecektir. Bu durumda bölündükten sonraki kapasitenin Birim Fiyatı uygulanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.455.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.