

25.470.5104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.470.5104 (261-450)

Tanımı Hijyenik alüminyum-polyester laminasyonlu tam esnek borudan hava kanalları (Montaj malzemesi bedeli hariç.)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	400,75	201,50	100,75
2025-Kasım	396,99	199,78	99,89
2025-Ekim	386,46	194,81	97,41
2025-Eylül	377,23	188,70	94,35
2025-Ocak	328,13	163,13	81,57
2024	245,63	123,75	61,88
2023-2	211,93	125,00	62,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	142,50	75,63	37,82
2022-3	111,99	48,75	24,38
2022-2	100,74	37,50	18,75
2022-1	72,13	37,50	18,75
2021	42,10	23,70	11,85
2020	34,10	19,40	9,70
2019	29,80	16,50	8,25
2018	25,60	13,00	6,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.470.5104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TSE TS EN 13180 uygunluk belgesine sahip, Helezon şeklinde bükülmüş, yüksek gerilimli, çelik tel üzerine, alüminyum ve polyester laminasyonlu şeritlerin sarılmasıyla üretilen, -30 °C ile +150 °C arasındaki sıcaklıklarda kullanılabilen, azami +3000 Pa kullanma basıncına mukavim, içinden en fazla 30 m/sn hızla hava geçebilen, iç ve dış yüzeyi alüminyum tam esnek hava kanalı olup iç alüminyum yüzeyi gümüş bazlı antimikrobiyal ile kaplı ve ISO 22196 testi ile antibakteriyel ve ASTM G21 testi ile antifungal özelliği tespit edilmiş, TS EN 13501-1'e göre, "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik "; Ek-2/Ç Yapı Malzemelerinin TS EN 13501-1'e göre yanıcılık sınıfları Döşemeler Dışındaki Yapı Malzemeleri İçin Yanıcılık Sınıfları Listesinde zor yanıcı veya zor alevlenici sınıfında olduğu akredite laboratuvarlar tarafından belgelenmiş, hijyenik alüminyum kaplı tam esnek borudan hava kanalı temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.470.5104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.470.5104		Hijyenik Alüminyum Kaplı Tam Esnek Borudan Hava Kanalları; / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m²	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,300000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.