

25.490.2302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.490.2302 (280-2302)
Tanımı	Soğutma kapasitesi (nom):2-2,5 kW, ısıtma kapasitesi (nom) :2,5-3 kW. Kanallı tip iç ünite
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	36805,69	6126,20	3063,10
2025-Kasım	36174,88	6066,00	3033,00
2025-Ekim	35848,74	5921,75	2960,88
2025-Eylül	35295,83	5738,09	2869,05
2025-Ocak	29445,60	4958,10	2479,05
2024	24167,41	3767,41	1883,71
2023-2	14209,34	2301,84	1150,92
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	12263,31	1438,31	719,16
2022-3	9395,81	958,81	479,41
2022-2	9191,49	754,49	377,25
2022-1	6618,50	718,50	359,25
2021	3800,00	448,00	224,00
2020	2940,00	367,00	183,50
2019	2490,00	312,00	156,00
2018	2420,00	246,00	123,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.490.2302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Cihaz dışı statik hava basıncı minimum 30 Pa olan, kanal bağlanabilir iç ünitenin yerlerine montajı, çalışır halde teslimi.

25.490.2302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.490.2302		Soğutma kapasitesi (nom):2-2,5 KW Isıtma kapasitesi (nom) :2,5-3 KW / Kanallı Tip İç Ünite / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	7,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	7,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.