

25.490.2404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.490.2404 (280-2404)
Tanımı	Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 kW, ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 kW. Yüksek statik basınçlı kanallı tip iç ünite
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	45873,28	6126,20	3063,10
2025-Kasım	45073,83	6066,00	3033,00
2025-Ekim	44693,93	5921,75	2960,88
2025-Eylül	44031,88	5738,09	2869,05
2025-Ocak	36683,10	4958,10	2479,05
2024	30204,91	3767,41	1883,71
2023-2	20184,34	2301,84	1150,92
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	16988,31	1438,31	719,16
2022-3	12574,81	958,81	479,41
2022-2	12370,49	754,49	377,25
2022-1	9518,50	718,50	359,25
2021	5450,00	448,00	224,00
2020	4210,00	367,00	183,50
2019	3220,00	312,00	156,00
2018	2920,00	246,00	123,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.490.2404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Cihaz dışı statik hava basıncı minimum 80 Pa olan, kanal bağlanabilir iç ünitenin, yerlerine montajı, çalışır halde teslimi.

25.490.2404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.490.2404		Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 KW Isıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW / Yüksek Statik Basıncılı Kanallı Tip İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	7,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	7,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.