

25.450.1317 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.450.1317 (251-317)

Tanımı 80.000 m³/h'lık, Toplam basıncı 675 paskala (75 mm SS'na) kadar, RADYAL VANTİLATÖRLER VEYA ASPIRATÖRLER (TEK VEYA ÇİFT EMİŞLİ) (TSE kalite belgeli)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	505169,98	12541,64	6270,82
2025-Kasım	495925,08	12434,01	6217,01
2025-Ekim	492648,30	12124,89	6062,45
2025-Eylül	486293,47	11744,96	5872,48
2025-Ocak	403383,76	10153,13	5076,57
2024	322123,50	7686,25	3843,13
2023-2	188287,50	4656,25	2328,13
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	133956,76	2880,63	1440,32
2022-3	87504,76	1860,63	930,32
2022-2	86989,50	1431,25	715,63
2022-1	40477,50	1431,25	715,63
2021	21672,00	908,00	454,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	13416,00	633,00	316,50
2018	9684,00	500,00	250,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.450.1317 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş rulmanlı veya kaymalı yataklı rotorlu, aksi projede belirtilmediği takdirde trifaze akımla işler elektrik motoru ile direkt akuple veya eksiz V kayışı ile tahrik edilen kayış germe tertibatlı vantilatörün; işyerinde temin edilmesi, yeterli titreşim izolesi ile şase veya beton kaide üzerinde montajı, kanallara fleksibl ilavelerle bağlanması sac kısımların tamamı DKP sac ile yapılıp içi dışı önce antipas boya ile iki kat, daha sonra görülen kısımların istenilen renkte ısıya dayanıklı tabanca boya ile iki kat boyanması (Elektrik tesisatı, hücreli yapıldığı takdirde hücre bedeli ve beton kaidesi ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenecektir.) (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur). (Cihazların imalatında ve kaidesine montajında kullanılan titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar birim fiyatlarına dâhil olup ayrıca bir bedel ödenmeyecektir).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.450.1317 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.