

25.470.5102/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.470.5102/A (261-403/A)
Tanımı	Paslanmaz çelikten yarı esnek hava kanalları (Bükülebilir boru hava kanalı montaj malzemesi, %35 eklenmiş.)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5024,13	272,03	136,02
2025-Kasım	4973,27	269,70	134,85
2025-Ekim	4833,72	262,99	131,50
2025-Eylül	4751,12	254,75	127,38
2025-Ocak	4155,48	220,23	110,12
2024	3081,38	167,06	83,53
2023-2	1989,56	168,75	84,38
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1502,73	102,10	51,05
2022-3	1102,34	65,81	32,91
2022-2	1087,16	50,63	25,32
2022-1	639,56	50,63	25,32
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.470.5102/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

En az 100 mikron kalınlığında 316 L kalite paslanmaz çelik şeritlerin ondüle edilerek birbirine kenetlenmesi ile üretilen -30 ile +250 °C arasındaki sıcaklıklarda kullanılabilen azami +12500 Pa kullanım basıncına mukavim, içinden en fazla 25 m/s hızla hava geçebilen, ısı yalıtımsız yarı esnek hava kanalının temini ve montajı.

25.470.5102/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.