

25.490.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.490.1105 (280-1205)
Tanımı	Soğutma kapasitesi (nom):44kW., ısıtma kapasitesi (nom):44kW.
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	491331,89	13051,44	6525,72
2025-Kasım	482309,09	12924,18	6462,09
2025-Ekim	479165,28	12616,00	6308,00
2025-Eylül	473017,33	12224,46	6112,23
2025-Ocak	392313,06	10563,06	5281,53
2024	326149,83	8024,83	4012,42
2023-2	220659,66	4900,54	2450,27
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	158309,11	3059,11	1529,56
2022-3	149164,56	2035,44	1017,72
2022-2	148728,71	1599,59	799,80
2022-1	104415,13	1527,63	763,82
2021	59500,00	1040,00	520,00
2020	45820,00	849,00	424,50
2019	37580,00	722,00	361,00
2018	35020,00	570,00	285,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.490.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Hava soğutmalı kondenserli, kompresörlerinden tamamı frekans kontrollü DC inverter kompresörlü, dış ünite veya dış ünite grubu, diğer özellikleri BFT 25.490.1000 pozuna uygun olacaktır.

25.490.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.490.1105		Soğutma kapasitesi (nom) 44kW., ısıtma kapasitesi (nom) 49kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	7,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	15,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	15,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.