

25.250.4510 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.250.4510 (169-1220)

Tanımı Anma debisi: 60,0 m³/h, DN 100, Ultrasonik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	58498,15	2686,65	1343,33
2025-Kasım	52338,18	2663,60	1331,80
2025-Ekim	52450,78	2597,40	1298,70
2025-Eylül	50924,96	2516,00	1258,00
2025-Ocak	45237,50	2175,00	1087,50
2024	43450,00	1650,00	825,00
2023-2	27962,50	1000,00	500,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	23067,50	605,00	302,50
2022-3	18354,38	390,00	195,00
2022-2	18264,38	300,00	150,00
2022-1	11187,50	300,00	150,00
2021	7384,31	196,50	98,25
2020	6536,00	161,00	80,50
2019	6512,00	137,00	68,50
2018	6530,00	155,00	77,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.250.4510 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

0

TS EN 1434-1/2/3/4/5 standardında, AT Tip Onay belgeli, debi ölçüm ünitesi (debimetre), elektronik hesaplama ünitesi ve DIN EN 60751 standardında sıcaklık sensörlerinden oluşan, kompakt veya split bir yapıya sahip; optik arayüz ve M-bus, RF taban yazılımlı, PN 16 basınç sınıfında, A veya °C sınıfı çevre şartlarında kullanılan, ölçme hassasiyeti en az klas 3 olan, 5 °C-120 °C sıcaklık ölçüm aralığında, değişebilen pilli, (montaj için 6 m, split tiplerde hesaplama birimi için 5 m kablo dâhil) mühürlü kalorimetrenin programlanması, montaj malzemeleri dâhil işyerinde temini, çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.250.4510 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.250.4510		Anma Debisi 60,0 M³/H, Dn 100 / Ultrasonik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	4,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.