

## 25.260.1211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.260.1211 (174-1211)</b>                                                 |
| <b>Tanımı</b>  | 75 m³/h, Ø400, DN 200, FLANŞLI DENGİ TANKI (DEBİ-GÖVDE ÇAPI-GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                                          |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                 |
| <b>Fasikül</b> | Isıtma Sistemleri Tesisatı                                                    |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 66180,96     | 1470,71       | 735,36          |
| 2025-Kasım  | 64754,86     | 1458,10       | 729,05          |
| 2025-Ekim   | 63903,31     | 1421,85       | 710,93          |
| 2025-Eylül  | 62188,63     | 1377,30       | 688,65          |
| 2025-Ocak   | 54053,13     | 1190,63       | 595,32          |
| 2024        | 40052,50     | 902,50        | 451,25          |
| 2023-2      | 28509,38     | 546,88        | 273,44          |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 17808,75     | 333,75        | 166,88          |
| 2022-3      | 13657,31     | 215,31        | 107,66          |
| 2022-2      | 13607,63     | 165,63        | 82,82           |
| 2022-1      | 7803,13      | 165,63        | 82,82           |
| 2021        | 5149,21      | 108,54        | 54,27           |
| 2020        | 4799,84      | 88,94         | 44,47           |
| 2019        | 3591,29      | 75,69         | 37,85           |
| 2018        | 3560,00      | 44,40         | 22,20           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.260.1211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Isıtma ve soğutma sistemlerinde ısı dengeleme ve hidrolik dengelemeyi sağlamak için imal edilmiş, projede belirtilen su debisine göre gövde içi su hızı 0,2 m/sn'yi aşmayan, su giriş ve çıkış ağzları projede belirtildiği gibi, hava atma, duyar eleman ve boşaltma ağzları olan, iç kısmında su giriş ağzı karşısında delikli sacdan bölmeli, 110 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen denge tankının işyerine temini ve montajının yapılması.

## 25.260.1211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                             | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                |        |          |
| 20.260.1211 |                 | 75 m³/h, Ø400 , DN200 / FLANŞLI<br>DENGİ TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI -<br>GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI ) / Denge Tankı<br>(Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                 |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                           | Saat   | 0,500000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                                     | Saat   | 2,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                            | Saat   | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.