

25.282.2506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.282.2506 (411-206)
Tanımı	4.000 Watlık, Elektrikli ısıtıcı ve termostadı (TS 5101), YAĞ YAKIT ISITICILARI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1291,30	386,79	193,39
2025-Kasım	1276,20	383,46	191,73
2025-Ekim	1256,73	373,95	186,98
2025-Eylül	1213,70	362,21	181,11
2025-Ocak	1063,13	313,13	156,57
2024	792,25	237,25	118,63
2023-2	587,50	143,75	71,88
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	404,38	88,13	44,07
2022-3	299,98	56,88	28,44
2022-2	286,85	43,75	21,88
2022-1	213,75	43,75	21,88
2021	149,40	28,68	14,34
2020	122,46	23,51	11,76
2019	102,46	20,00	10,00
2018	84,00	13,30	6,65

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.282.2506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Daldırma tipte, monofaze veya trifaze dişli veya flanşlı, elektrikli ısıtıcının tak. 120 °C'a kadar ayarlanabilir daldırma tipi termostatı fiyata dâhil; etanj elektrik tablosu, tablo üzerinde sigortaları, gerekli amperajda şalteri ve kontaktörü, elektrik tablosu ile ısıtıcı ve ısıtıcı termostatı arasında gerekli kesitte NYY tipinde veya boru içinde plastik izoleli kabloları, sair aksamı fiyatın dışında olmak üzere işyerinde temini yerine montajı (dış yüzeyin cm²'sine 4 vattan daha fazla güç verilmeyecektir.

25.282.2506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.282.2506		4000 Watlık / Elektrikli ısıtıcı ve termostadı (TS 5101) / Yağ Yakıt Isıtıcıları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.