

25.240.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.240.1102 (167-502)

Tanımı Isı Gücü kcal/h: 6.000, En Çok Hava Miktarı m³/h: 1.300, Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	30982,44	1262,28	631,14
2025-Kasım	30575,78	1251,44	625,72
2025-Ekim	30308,61	1220,34	610,17
2025-Eylül	29766,21	1182,09	591,05
2025-Ocak	24834,38	1021,88	510,94
2024	18811,25	773,75	386,88
2023-2	14893,75	468,75	234,38
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	10584,38	289,38	144,69
2022-3	6828,13	186,88	93,44
2022-2	6785,00	143,75	71,88
2022-1	4168,75	143,75	71,88
2021	2696,41	94,25	47,13
2020	2385,16	77,26	38,63
2019	1775,31	65,75	32,88
2018	1310,00	34,40	17,20

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.240.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kalite belgeli, iç veya karışım hava emişli 1500 d/min elektrik motoru ile direkt akupl, statik ve dinamik bakımından dengelenmiş santrifüj vantilatörlü; galvaniz banyosundan geçirilmiş ısıtıcı en az 1,5 m uzunlukta zincirli ayarlanabilen kanatlı üfleme menfezi, galvaniz tel kafesli demir ağızlı sentetik tabanca boyalı kasası, sarsıntısız ve gürültüsüz, sıcak su, kızgın su ve buhar ile çalışan duvara asılabilen tipte sıcak hava cihazının işyerinde temini ve yerine montajı. 15 °C sıcaklığında hava emişli ve 90/70 °C sıcak su ile çalıştığında vereceği ısı gücü fiyata esas alınacaktır. Isıtıcının patent boru veya bakır boru alüminyum kanatlı serpantinden yapılması halinde birim fiyatları % 30 artırılabacaktır ve montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.240.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.240.1102		Isı Gücü kcal/h 6.000 En Çok Hava Miktarı m³/h 1.300 / Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip). / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.