

## 35.150.3100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                             |                  |
|----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>35.150.3100</b>                                          | <b>(791-600)</b> |
| <b>Tanımı</b>  | N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü:m) |                  |
| <b>Birimi</b>  |                                                             |                  |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                               |                  |
| <b>Fasikül</b> | Kuvvetli Akım İç Tesisatı                                   |                  |

### Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-----|--------------|---------------|-----------------|
|-----|--------------|---------------|-----------------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.150.3100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiğı



### Yapım Şartları

Tek veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı ve özel sentetik dış kılıflı, TS EN 60332-3-24, TS IEC 60331-11/21 standardına göre alevde 180 dakika işlevini devam ettiren, TS HD 604 S1, TS EN 61034-1/2, TS EN 60754-1/2 standardına uygun kablolar her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.150.3100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.