

35.150.3151 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.3151 (791-630)

Tanımı 3x120rm/70rm, N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü:m)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3429,13	196,86	98,43
2025-Kasım	3376,76	195,18	97,59
2025-Ekim	3257,41	190,34	95,17
2025-Eylül	3182,98	184,36	92,18
2025-Ocak	2728,18	159,38	79,69
2024	2140,00	164,00	82,00
2023-2	1800,00	86,00	43,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1400,00	53,50	26,75
2022-3	1310,00	34,40	17,20
2022-2	1295,36	26,40	13,20
2022-1	646,00	26,40	13,20
2021	364,00	20,30	10,15
2020	247,00	18,40	9,20
2019	246,00	17,60	8,80
2018	183,00	13,90	6,95

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.150.3151 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Tek veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı ve özel sentetik dış kılıflı, TS EN 60332-3-24, TS IEC 60331-11/21 standardına göre alevde 180 dakika işlevini devam ettiren, TS HD 604 S1, TS EN 61034-1/2, TS EN 60754-1/2 standardına uygun kablolar her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

35.150.3151 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.3151		3x120rm/70rm / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,150000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,300000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.