

### 35.150.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.1401 (791-501)

**Tanımı** 1x1,5 mm<sup>2</sup> kesitinde, Plastik izoleli iletken (HO7Z,O7Z1, en az 300/500 V)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


#### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 50,34        | 39,38         | 19,69           |
| 2025-Kasım  | 49,83        | 39,04         | 19,52           |
| 2025-Ekim   | 48,46        | 38,06         | 19,03           |
| 2025-Eylül  | 47,05        | 36,88         | 18,44           |
| 2025-Ocak   | 40,59        | 31,88         | 15,94           |
| 2024        | 17,00        | 10,30         | 5,15            |
| 2023-2      | 11,20        | 5,40          | 2,70            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 7,90         | 3,35          | 1,68            |
| 2022-3      | 6,50         | 2,15          | 1,08            |
| 2022-2      | 6,00         | 1,65          | 0,83            |
| 2022-1      | 3,80         | 1,65          | 0,83            |
| 2021        | 2,45         | 1,25          | 0,63            |
| 2020        | 1,80         | 1,00          | 0,50            |
| 2019        | 1,95         | 0,95          | 0,48            |
| 2018        | 1,35         | 0,75          | 0,38            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.150.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

TS EN 50525-3-31 standardına uygun H07Z, H07Z1 tipi kablonun temini, işyerine nakli, montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil.

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

### 35.150.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                       | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                          |        |          |
| 30.150.1401 |                 | 1x1,5 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                           |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                     | Saat   | 0,030000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                              | Saat   | 0,060000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                     | Saat   | 0,030000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.