

## 35.135.3302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.135.3302 (725-732)

**Tanımı** Direkt Bağlı Sayaçlar, En az 5(100) A, 3x230/400 V Üç Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Tip (Aktif-Reaktif) Sayaçlar

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 4816,45      | 386,79        | 193,39          |
| 2025-Kasım  | 4326,05      | 383,46        | 191,73          |
| 2025-Ekim   | 4330,73      | 373,95        | 186,98          |
| 2025-Eylül  | 4204,35      | 362,21        | 181,11          |
| 2025-Ocak   | 3730,93      | 313,13        | 156,57          |
| 2024        | 3330,00      | 358,00        | 179,00          |
| 2023-2      | 3040,00      | 188,00        | 94,00           |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 2570,00      | 117,00        | 58,50           |
| 2022-3      | 1440,00      | 75,50         | 37,75           |
| 2022-2      | 1413,20      | 58,00         | 29,00           |
| 2022-1      | 1200,00      | 58,00         | 29,00           |
| 2021        | 681,00       | 48,30         | 24,15           |
| 2020        | 584,00       | 48,30         | 24,15           |
| 2019        | 495,00       | 41,20         | 20,60           |
| 2018        | 486,00       | 32,50         | 16,25           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.135.3302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

TS EN 62053-21/23, TS EN 62052-11 standartlarına uygun, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı marka kaydı ve Tescil Belgesi olan, reaktif ölçüm yapılırken kapasitif ve endüktif ölçümleri ayrı olarak ölçebilen, en fazla Sınıf: B (1) hata sınıfında aktif ölçüm yapabilen, en fazla Sınıf: 2 hata sınıfında reaktif ölçüm yapabilen, çalışma frekansı 50 Hz olan, sayaç ile bilgi haberleşmesi (TS EN 62056-21 standardına uygun) optik port ile sağlanabilecek ve RS485 çıkışa sahip olacaktır. Standartlara bağlı kalarak veri haberleşmesinde EDIS ve OBIS kod sistemi kullanılacak fakat sayacın gösterge ekranında kolayca anlaşılabilir terimler olacaktır. Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğine uygun, sayacın programına bağlı kalınarak bir günü dakika hassasiyetinde 8 ayrı zaman dilimine kadar bölünebilme özelliğine sahip olan, IP 54 koruma sınıfı (TS EN 60529) toz ve su girmeyecek şekilde imal edilmiş, sayaç üzerinde arka zemini ışıklı ve 6 tam, 3 ondalık haneli dijital gösterge ekranı olan, 2014/32/AB Ölçü Aletleri Yönetmeliğine uygun, TEDAŞ onaylı, üç fazlı dört telli elektronik tip Aktif-Reaktif Sayaç ve kaidesinin temini, işyerine nakli, montajı ve bağlantılarının yapılması işler halde teslimi. (Akım trafolu sistemde akım trafosu bedeli fiyata dâhil değildir).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

### 35.135.3302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                   | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                      |        |          |
| 30.135.3302 |                 | Direkt Bağlı Sayaçlar, En az 5(100) A, 3x230/400 V / Üç Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Tip (Aktif-Reaktif) Sayaçlar / SAYAÇLAR (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                       |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                 | Saat   | 0,200000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                                                          | Saat   | 0,500000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                                                                 | Saat   | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.