

25.307.1109/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.307.1109/A (204-4109/A)
Tanımı	Anma ölçüsü 4", muhafaza dış çapı 200 mm, Ön Yalıtımlı Çelik Boru (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2815,36	623,27	311,64
2025-Kasım	2800,06	617,93	308,97
2025-Ekim	2749,06	602,55	301,28
2025-Eylül	2697,19	583,67	291,84
2025-Ocak	2491,94	504,57	252,29
2024	1966,09	376,84	188,42
2023-2	1552,69	228,32	114,16
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1120,26	140,39	70,20
2022-3	1070,17	90,62	45,31
2022-2	1049,28	69,73	34,87
2022-1	514,98	69,73	34,87
2021	294,81	45,71	22,86
2020	198,16	37,45	18,73
2019	175,34	31,86	15,93
2018	149,50	20,02	10,01

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.307.1109/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, merkezi sistemlerde kullanılmak üzere yer altına gömülebilen, sıcak su hatlarında kullanılabilen poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN 13941+A1'e göre montajı yapılmak üzere, çelik taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

25.307.1109/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.