

25.307.1111/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.307.1111/A (204-4111/A)
Tanımı	Anma ölçüsü 6", muhafaza dış çapı 250 mm, Ön Yalıtımlı Çelik Boru (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3988,87	710,58	355,29
2025-Kasım	3967,86	704,47	352,24
2025-Ekim	3897,09	686,97	343,49
2025-Eylül	3826,21	665,44	332,72
2025-Ocak	3547,38	575,25	287,63
2024	2739,10	425,10	212,55
2023-2	2184,82	257,57	128,79
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1584,83	158,08	79,04
2022-3	1528,46	102,04	51,02
2022-2	1504,92	78,49	39,25
2022-1	726,87	78,49	39,25
2021	413,53	51,45	25,73
2020	275,77	42,17	21,09
2019	244,47	35,89	17,95
2018	213,20	24,96	12,48

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.307.1111/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, merkezi sistemlerde kullanılmak üzere yer altına gömülebilen, sıcak su hatlarında kullanılabilen poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN 13941+A1'e göre montajı yapılmak üzere, çelik taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

25.307.1111/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.