

25.307.1112/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.307.1112/A (204-4112/A)
Tanımı	Anma ölçüsü 8", muhafaza dış çapı 315 mm, Ön Yalıtımlı Çelik Boru (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5761,98	727,14	363,57
2025-Kasım	5732,84	720,89	360,45
2025-Ekim	5633,11	702,98	351,49
2025-Eylül	5535,31	680,94	340,47
2025-Ocak	5153,28	588,65	294,33
2024	3882,78	445,90	222,95
2023-2	3133,40	270,15	135,08
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2286,70	166,08	83,04
2022-3	2227,20	107,22	53,61
2022-2	2202,45	82,47	41,24
2022-1	1046,10	82,47	41,24
2021	587,44	54,07	27,04
2020	388,44	44,33	22,17
2019	344,96	37,71	18,86
2018	305,50	28,21	14,11

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.307.1112/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, merkezi sistemlerde kullanılmak üzere yer altına gömülebilen, sıcak su hatlarında kullanılabilen poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN 13941+A1'e göre montajı yapılmak üzere, çelik taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

25.307.1112/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.