

25.307.1114/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.307.1114/A (204-4114/A)
Tanımı	Anma ölçüsü 12", muhafaza dış çapı 450 mm, Ön Yalıtımlı Çelik Boru (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9807,32	831,03	415,52
2025-Kasım	9759,41	823,89	411,95
2025-Ekim	9593,04	803,40	401,70
2025-Eylül	9432,77	778,23	389,12
2025-Ocak	8810,75	672,75	336,38
2024	6881,23	509,60	254,80
2023-2	5617,63	308,75	154,38
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4122,30	189,80	94,90
2022-3	4055,03	122,53	61,27
2022-2	4026,75	94,25	47,13
2022-1	1881,75	94,25	47,13
2021	1047,66	61,79	30,89
2020	686,67	50,64	25,32
2019	610,99	43,10	21,55
2018	564,20	34,45	17,23

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.307.1114/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, merkezi sistemlerde kullanılmak üzere yer altına gömülebilen, sıcak su hatlarında kullanılabilen poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN 13941+A1'e göre montajı yapılmak üzere, çelik taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

25.307.1114/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.