

25.320.7105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.320.7105 (211-1106)

Tanımı 40 Ø mm (1 ½"), Statik balans vanası, ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları için, vidalı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6030,30	890,52	445,26
2025-Kasım	5780,76	882,89	441,45
2025-Ekim	5625,48	860,95	430,48
2025-Eylül	5603,95	833,96	416,98
2025-Ocak	4793,44	720,94	360,47
2024	4056,63	546,63	273,32
2023-2	3256,25	331,25	165,63
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2290,31	201,56	100,78
2022-3	1621,88	130,00	65,00
2022-2	1591,89	100,01	50,01
2022-1	1040,01	100,01	50,01
2021	564,93	65,53	32,77
2020	453,21	53,69	26,85
2019	373,18	45,70	22,85
2018	318,00	28,10	14,05

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.7105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

PN 16-PN 25 basınç sınıfında, gövdesi ve kafa parçası bronz dökümden, klape ve mil çinko oluşumuna mukavim pirinç malzemeden imal edilmiş, klapesi PTFE contalı, çift o-ring ile mil sızdırmazlığı sağlanmış, içten dişli (vidalı), balans vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi. Isıtma, soğutma, HVAC ve kızgın su tesisatlarında kullanılmak üzere iki adet ölçüm noktası volanın bir tarafında yer alan, iki skala (ana ayar/hassas ayar skalaları) ile ön ayar değeri okunabilen, suyun vana mili etrafında dönerek ölçme noktasına ulaşmasını sağlayacak ölçme haznesi bulunan, debi, basınç farkı ve sıcaklık ölçümüne olanak sağlayan iki adet ölçüm noktası bulunan, ayarlanan değerde vananın açılmasını engelleme özelliği bulunan ve mühür takmaya olanak sağlanan, balans vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.7105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.7105		40 Ø mm (1 ½ ") / Statik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları içinvidalı / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,250000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.