

25.300.1606/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.300.1606/A (201-1006/A)
Tanımı	Dış Çap/Et Kalınlığı (mm): 60,3/3,9, ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için) (Bina içinde vidalı, %30 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	826,59	459,14	229,57
2025-Kasım	820,99	455,21	227,61
2025-Ekim	803,73	443,92	221,96
2025-Eylül	784,26	429,99	215,00
2025-Ocak	704,85	371,72	185,86
2024	577,04	260,17	130,09
2023-2	360,75	157,63	78,82
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	251,24	96,86	48,43
2022-3	181,16	62,53	31,27
2022-2	166,74	48,11	24,06
2022-1	140,74	48,11	24,06
2021	85,01	31,54	15,77
2020	66,30	25,84	12,92
2019	55,00	13,65	6,83
2018	38,09	9,62	4,81

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.300.1606/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, TS EN ISO 3183; 2012; 2013'ye uygun çelik doğal gaz borularının $\varnothing 114,3/6,0$ mm altındaki borular Gr-A, $\varnothing 114,3/6,0$ mm ve üzerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmiş, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenmesi, bağlantılarının yapılması için kullanılan her türlü malzeme ve işçilik dâhil, fittings tespit malzemeleri ile borularda sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere işyerinde temini, yerine montajı. (Boru montaj malzemesi bedelleri 25.300.2100 ve 25.300.2200 pozlarından ödenecektir).

25.300.1606/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.