

25.305.8203/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.305.8203/C (204-920/2-4/C)
Tanımı	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 25x3,5 mm (10 bar), (Bina dışında toprağa, %10 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	279,71	21,27	10,64
2025-Kasım	278,73	21,08	10,54
2025-Ekim	276,03	20,56	10,28
2025-Eylül	272,24	19,92	9,96
2025-Ocak	234,48	17,23	8,62
2024	173,92	13,05	6,53
2023-2	126,86	7,92	3,96
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	96,29	4,85	2,43
2022-3	70,76	3,15	1,58
2022-2	70,02	2,41	1,21
2022-1	43,38	2,41	1,21
2021	23,32	1,57	0,79
2020	21,07	1,30	0,65
2019	20,30	1,10	0,55
2018	19,14	0,77	0,39

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.8203/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

ISO A Seri 2; uygulama sınıfı 1,2,4 ve 5 için; azami 95 °C sıcaklık, 10 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkılı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE-Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

25.305.8203/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.