

25.330.2210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.330.2210 (219-1210)
Tanımı	200 Ø mm, Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör), 60 mm genişlemeli
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	38009,25	1419,76	709,88
2025-Kasım	37623,41	1407,58	703,79
2025-Ekim	36565,46	1372,59	686,30
2025-Eylül	35950,09	1329,58	664,79
2025-Ocak	31449,38	1149,38	574,69
2024	26121,50	871,50	435,75
2023-2	19228,13	528,13	264,07
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	13671,25	321,25	160,63
2022-3	7620,16	207,19	103,60
2022-2	7572,35	159,38	79,69
2022-1	5646,88	159,38	79,69
2021	3229,80	104,43	52,22
2020	2585,86	85,56	42,78
2019	2345,81	72,81	36,41
2018	1870,00	54,50	27,25

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.330.2210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Buhar, kızgın su, kızgın yağ devrelerinde kullanılmak üzere, körüğü paslanmaz çelik eksensel hareketli, basıncın körüğün dış cidarını etkilemesini sağlayan karbon çelikten mamul boru düzeneği olan, ayrıca kılavuzlama sağlayan iç ringleri ve hareketleri sınırlandıran tahditleyicileri olan kaynak boyunlu - flanşlı kompansatörlerin temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı +425 °C -80 °C) PN-16.

25.330.2210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.330.2210		200 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 60 mm. genişmeli. / Genişleme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.