

25.330.2305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.330.2305 (219-1305)
Tanımı	65 Ø mm, Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör), 90 mm genişlemeli
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	11373,41	722,61	361,31
2025-Kasım	11258,45	716,41	358,21
2025-Ekim	10942,88	698,61	349,31
2025-Eylül	10754,36	676,71	338,36
2025-Ocak	9405,00	585,00	292,50
2024	7672,25	443,50	221,75
2023-2	6051,25	268,75	134,38
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4293,75	163,75	81,88
2022-3	2399,95	105,63	52,82
2022-2	2375,58	81,25	40,63
2022-1	1956,25	81,25	40,63
2021	1237,15	53,24	26,62
2020	990,76	43,63	21,82
2019	898,16	37,13	18,57
2018	767,00	26,00	13,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.330.2305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Buhar, kızgın su, kızgın yağ devrelerinde kullanılmak üzere, körüğü paslanmaz çelik eksensel hareketli, basıncın körüğün dış cidarını etkilemesini sağlayan karbon çelikten mamul boru düzeneği olan, ayrıca kılavuzlama sağlayan iç ringleri ve hareketleri sınırlandıran tahditleyicileri olan kaynak boyunlu - flanşlı kompansatörlerin temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı +425 °C -80 °C) PN-16.

25.330.2305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.330.2305		65 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 90 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.