

25.330.2309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.330.2309 (219-1309)
Tanımı	150 Ø mm, Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör), 90 mm genişlemeli
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	29262,65	1352,60	676,30
2025-Kasım	28966,00	1340,98	670,49
2025-Ekim	28152,39	1307,66	653,83
2025-Eylül	27674,81	1266,68	633,34
2025-Ocak	24207,50	1095,00	547,50
2024	19767,75	830,25	415,13
2023-2	14028,13	503,13	251,57
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	9958,63	306,13	153,07
2022-3	5559,53	197,44	98,72
2022-2	5513,96	151,88	75,94
2022-1	4501,88	151,88	75,94
2021	2626,93	99,51	49,76
2020	2103,48	81,55	40,78
2019	1907,50	69,39	34,70
2018	1440,00	42,20	21,10

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.330.2309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Buhar, kızgın su, kızgın yağ devrelerinde kullanılmak üzere, körüğü paslanmaz çelik eksensel hareketli, basıncın körüğün dış cidarını etkilemesini sağlayan karbon çelikten mamul boru düzeneği olan, ayrıca kılavuzlama sağlayan iç ringleri ve hareketleri sınırlandıran tahditleyicileri olan kaynak boyunlu - flanşlı kompansatörlerin temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı +425 °C -80 °C) PN-16.

25.330.2309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.330.2309		150 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 90 mm. genişmeli. / Genişleme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,900000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,900000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.