

## 25.327.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.327.1100 (229-100)</b>                      |
| <b>Tanımı</b>  | Emniyet ventili, Pirinç, yaylı tip, vidalı, PN 16 |
| <b>Birimi</b>  |                                                   |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                     |
| <b>Fasikül</b> | Müşterek Tesisat                                  |

### Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-----|--------------|---------------|-----------------|
|-----|--------------|---------------|-----------------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.327.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiğı



### Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak TSE uygunluk belgeli piyasaya arz edilmiş olup, subap yuvası mili paslanmaz malzemeden ve tutukluk yapmadan çalışacak emniyet cihazının yerine monte edilmesi, ayarlarının yapılıp işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.327.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.