

25.305.2106/3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.305.2106/34 (204-3107/3400)
	00
Tanımı	Pn 20 polipropilen boru 2", 63/10.5 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina dışında kanala, %18 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	420,71	110,14	55,07
2025-Kasım	418,83	109,20	54,60
2025-Ekim	413,48	106,48	53,24
2025-Eylül	406,33	103,13	51,57
2025-Ocak	350,24	89,16	44,58
2024	325,68	67,56	33,78
2023-2	238,58	40,93	20,47
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	177,04	25,11	12,56
2022-3	167,10	16,21	8,11
2022-2	163,36	12,46	6,23
2022-1	103,91	12,46	6,23
2021	56,63	8,18	4,09
2020	45,47	6,70	3,35
2019	41,93	5,70	2,85
2018	29,26	3,48	1,74

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.2106/3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamul ve Sağlık Bakanlığında içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

25.305.2106/3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.