

25.305.2110/3500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.305.2110/35 (204-3111/3500)
	00
Tanımı	Pn 20 polipropilen boru 5", 125/20.9 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina dışında toprağa, % 18 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1707,65	147,85	73,93
2025-Kasım	1701,71	146,59	73,30
2025-Ekim	1684,93	142,95	71,48
2025-Eylül	1661,33	138,46	69,23
2025-Ocak	1430,97	119,70	59,85
2024	1155,63	90,68	45,34
2023-2	1068,27	54,94	27,47
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	812,52	33,72	16,86
2022-3	800,57	21,77	10,89
2022-2	795,54	16,74	8,37
2022-1	488,74	16,74	8,37
2021	261,59	10,97	5,49
2020	209,50	9,00	4,50
2019	189,93	7,66	3,83
2018	134,52	4,78	2,39

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.2110/3500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamul ve Sağlık Bakanlığında içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

25.305.2110/3500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.