

25.550.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.550.3002 (305-200)
Tanımı	İki Konumlu Hava Kanalı Higrostatı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Otomatik Kontrol Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6857,15	308,81	154,41
2025-Kasım	6134,45	306,16	153,08
2025-Ekim	6147,83	298,55	149,28
2025-Eylül	5969,00	289,20	144,60
2025-Ocak	5302,50	250,00	125,00
2024	4231,25	190,00	95,00
2023-2	3223,63	115,00	57,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2461,25	70,00	35,00
2022-3	1303,40	45,00	22,50
2022-2	1292,90	34,50	17,25
2022-1	914,50	34,50	17,25
2021	577,00	22,60	11,30
2020	455,00	18,50	9,25
2019	373,00	15,70	7,85
2018	293,00	12,40	6,20

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.550.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Nem izleyici elemanı kanal içinde, gövdesi kanal dışına monte edilen tipte, % 80 RH bağıl nem bölüntülü, nem ayar düğmeli, ayarlanan kanal bağıl nem değerinde bünyesinde bulunan kontağı açan veya kapatan iki konumlu elektrikli higrostatın işyerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.

25.550.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.550.3002		İki Konumlu Hava Kanalı Higrostatı; / İki Konumlu Higrostatlar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.