

25.567.3202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.567.3202 (380-406)
Tanımı	50 Ø mm, PN 16, Fark Basınç Tahliye Vana Gövdesi, Paslanmaz Çelik Körük ile Basınç Dengeli, Flanşlı, PİK Döküm
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Otomatik Kontrol Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	39444,24	588,29	294,14
2025-Kasım	37610,44	583,24	291,62
2025-Ekim	36587,80	568,74	284,37
2025-Eylül	36611,36	550,91	275,46
2025-Ocak	31263,75	476,25	238,13
2024	27123,50	361,00	180,50
2023-2	19048,75	218,75	109,38
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	13583,50	133,50	66,75
2022-3	11784,79	86,13	43,07
2022-2	11764,91	66,25	33,13
2022-1	7156,35	66,25	33,13
2021	4680,00	52,00	26,00
2020	3600,00	42,30	21,15
2019	2880,00	36,00	18,00
2018	2350,00	28,40	14,20

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.567.3202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, anma ölçüleri, anma basınçları, malzeme cinsleri ve çalışma sıcaklıklarını gösteren projesine uygun olarak seçilecek, Oturmali Tip (Glob), Pık Döküm (GG 25), Sfero Döküm (GGG 40.3), Çelik Döküm (GS-C 25), Bronz olan kontrol vana gövdesi, paslanmaz çelik Siti (Oturma Bileziği) ve mili, EPDM diyaframli, kaplanmış çelik kontrol ünitesi ve baskı yaylı fark basınç ayar mekanizması ile fark basınç tahliye vanasının işyerinde temini ve yerine montajı. (Fark Basınç Ayar Aralıkları Projeden alınacaktır.)

25.567.3202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.567.3202		50 ø mm / Fark Basınç Tahliye Vana Gövdesi, Paslanmaz Çelik Körük ile Basınç Dengeli, PN 16, Flanşlı / Fark Basınç Tahliye Vanaları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,800000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.