

25.567.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.567.1103 (360-103)

Tanımı DN 25, İki yollu, dişli bağlantılı, basınçtan bağımsız (kombine) kontrol vanası

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Otomatik Kontrol Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6291,46	361,31	180,66
2025-Kasım	6009,26	358,21	179,11
2025-Ekim	5846,50	349,31	174,66
2025-Eylül	5841,86	338,36	169,18
2025-Ocak	4991,25	292,50	146,25
2024	4136,75	221,75	110,88
2023-2	3241,88	134,38	67,19
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2906,88	81,88	40,94
2022-3	1933,09	52,81	26,41
2022-2	1920,90	40,63	20,32
2022-1	1180,19	40,63	20,32
2021	933,00	46,30	23,15
2020	720,00	37,90	18,95
2019	591,00	32,20	16,10
2018	506,00	25,40	12,70

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.567.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, kapalı devre ısıtma veya soğutma sistemlerinde kullanılan, sistemdeki basınç değişimlerinin debi kontrolüne etki etmesini engelleyen düzeneğe sahip, vana otoritesi %100 olan, eşit yüzdesel akış karakteristiğine sahip, debi ölçüm noktaları bulunan basınçtan bağımsız (kombine) kontrol vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi. (Vana motoru dâhil değildir)

25.567.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.567.1103		DN 25 / İki yollu, dişli bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.