

25.565.2713 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.565.2713 (358-513)
Tanımı	DN 250, Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Otomatik Kontrol Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	346512,63	1810,03	905,01
2025-Kasım	330273,75	1794,50	897,25
2025-Ekim	321285,65	1749,89	874,95
2025-Eylül	321597,90	1695,05	847,53
2025-Ocak	274590,31	1465,31	732,66
2024	238611,25	1111,25	555,63
2023-2	183323,44	673,44	336,72
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	140908,88	408,88	204,44
2022-3	74204,29	263,66	131,83
2022-2	74143,44	202,81	101,41
2022-1	45015,31	202,81	101,41
2021	25190,00	73,50	36,75
2020	19380,00	60,00	30,00
2019	15500,00	51,00	25,50
2018	11398,20	40,00	20,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.565.2713 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Pik döküm gövdeli, subap yuva ve mili paslanmaz çelikten 100 °C'ye kadar 16 atmosfer, 200 °C'ye kadar sıcaklıklarda en az 13 atmosfer işletme basıncına dayanıklı, diğer özellikler BFT 25.565.2000 gibi.

25.565.2713 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.565.2713		DN 250 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,600000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.