

25.350.2010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.350.2010 (216-410)
Tanımı	Debisi m³/h: 8,1-12 Basıncım SS (3,51-5,00) Pa: 31501-45000, Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 2.950 devir/dakika'ya kadar
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	35503,51	1369,50	684,75
2025-Kasım	35121,63	1357,75	678,88
2025-Ekim	34661,66	1324,00	662,00
2025-Eylül	33941,68	1282,51	641,26
2025-Ocak	28007,44	1108,69	554,35
2024	21528,90	840,15	420,08
2023-2	15831,57	509,07	254,54
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	12090,38	311,63	155,82
2022-3	8920,52	201,10	100,55
2022-2	8874,12	154,69	77,35
2022-1	6252,19	154,69	77,35
2021	3340,72	101,39	50,70
2020	2482,59	83,08	41,54
2019	1784,64	70,70	35,35
2018	1422,00	72,45	36,23

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.350.2010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kuru rotorlu, düz boruya takılabilen (inline tip), gövdesi dökme demirden, çarkı kompozit malzemeden veya dökme demirden imal edilmiş, 2900 d/dk devir hızında çalışan sabit devirli sirkülasyon pompalarının Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "Elektrik Motorları İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ"ne göre 0,75 kW ve üzeri trifaze olması durumunda motor güçlerinde motor verimi IE3 verim seviyesinden düşük olmayacak şekilde teçhiz edilmiş olan kuru rotorlu sirkülasyon pompasının işyerinde temini ve çalışır halde yerine montajı.

BFT 25.350.1000'deki 1450 devir/min. pompa montajlı birim fiyatları ve montaj bedelleri % 10 eksiltilecek uygulanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.350.2010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.