

25.355.1257 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.355.1257 (217-257)
Tanımı	Debisi m³/h: 51-60 Basıncı mSS (10,1-15) Pa: 90.001-135.000, Santrifüj pompa, 3.000 devir/dakika'ya kadar (Tek veya çok kademeli) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908, TS EN ISO 2858) Gerek sirkülasyon, gerek diğer maksatlar için
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	65703,05	3616,57	1808,29
2025-Kasım	64998,80	3585,55	1792,78
2025-Ekim	64134,43	3496,41	1748,21
2025-Eylül	62790,75	3386,84	1693,42
2025-Ocak	51854,07	2927,82	1463,91
2024	39849,98	2218,73	1109,37
2023-2	24148,13	1344,38	672,19
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	18361,47	822,72	411,36
2022-3	14559,19	530,89	265,45
2022-2	14436,68	408,38	204,19
2022-1	10218,38	408,38	204,19
2021	5475,43	267,64	133,82
2020	0,00	0,00	0,00
2019	3044,16	186,66	93,33
2018	2375,10	125,10	62,55

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.355.1257 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Gerek sirkülasyon, gerek diğer maksatlar için kullanılacak 105 °C kadar dayanıklı, tek veya çok kademeli, Elektrik Motorları İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklere Dair Tebliğ''ne göre 0,75 kW ve üzeri trifaze motor olması durumunda, IE3 ve daha yüksek verime haiz elektrik motoru ile akuple, onaylı projesine göre debi, basınç, güç, verim, giriş ve çıkış çapları, fan çapı, motor tip, devir sayısı ve gücü gibi teknik dokümanları ile seçilecek, elektrik motoru ile müşterek bir kaide üzerine monte edilip eksenlenmiş, ayarları yapılmış pompanın işyerinde temini, yerine montajı ve işler halde teslimi.

Not:

- 1-Pompanın kaide detayı idareye verilecektir.
- 2-Pompa seçimlerinde ve tedarikinde onaylı uygulama projesinde belirtilen noktasal değerler dikkate alınacaktır.
- 3-Pozlarda belirtilen aralıklar yaklaşık maliyete esas pompa çalışma alanlarını belirtmektedir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.355.1257 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.