

25.700.3200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.700.3200 (1002-310)
Tanımı	ARAZİ TİPİ YANGIN DOLABI 2½" HORTUMLU
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	22890,83	3358,31	1679,16
2025-Kasım	22662,54	3329,50	1664,75
2025-Ekim	22033,70	3246,75	1623,38
2025-Eylül	21626,41	3145,00	1572,50
2025-Ocak	18893,75	2718,75	1359,38
2024	16762,50	2062,50	1031,25
2023-2	14612,50	1250,00	625,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	10653,75	756,25	378,13
2022-3	9913,13	487,50	243,75
2022-2	9800,63	375,00	187,50
2022-1	6087,50	375,00	187,50
2021	4290,00	341,00	170,50
2020	3340,00	279,00	139,50
2019	3020,00	238,00	119,00
2018	2970,00	188,00	94,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.700.3200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş; 1,5 mm galvaniz sacdan imal, ayaklı, RAL 3001-3002 elektrostatik toz boyalı, çift rafı veya çift makaralı, dolap içine 2 adet 2½," 20 metre TS 9222'e uygun bez hortum, 2 adet 2½ lansı, hortumların ve lansı uçlarında 2½ DIN 14811'e uygun storz kaplin bulunan yangın dolabının işyerinde temini ve montajı.

25.700.3200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.700.3200		Arazi Tipi Yangın Dolabı 2½" Hortumlu / Arazi Tipi Yangın Dolabı 2½" Hortumlu (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	5,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.