

25.712.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.712.1101 (1017-101)
Tanımı	Damlatma Vanası İlavesi, İtfaiye Bağlantı Ağızı İçin Ödenecek Farklar
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	618,96	193,01	96,51
2025-Kasım	597,25	191,35	95,68
2025-Ekim	581,45	186,60	93,30
2025-Eylül	576,05	180,75	90,38
2025-Ocak	493,75	156,25	78,13
2024	440,00	118,75	59,38
2023-2	339,38	71,88	35,94
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	257,50	43,75	21,88
2022-3	240,84	28,13	14,07
2022-2	234,28	21,56	10,78
2022-1	170,31	21,56	10,78
2021	119,00	13,80	6,90
2020	92,50	11,30	5,65
2019	82,00	9,65	4,83
2018	79,50	7,60	3,80

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.712.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Malzemesi pirinç, itfaiye bağlantı çapı DN65 x DN65 Storz, sistem bağlantı çapı DN100 olan, çıkış ağzlarını koruyucu kapaklı, duvar bronz rozetli ve DN15 damlatma vanalı, İtfaiye bağlantı ağzının işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, ayarlanıp çalışır halde teslimi.

25.712.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.712.1101		Damlatma Vanası İlavesi / İtfaiye Bağlantı Ağzı İçin Ödenecek Farklar / İtfaiye Bağlantı Ağzı (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.