

35.750.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.750.3002 (982-102)
Tanımı	30x3,5 mm ebadında şartnamesine uygun, min 70li çinko ile kaplanmış galvanizli çelik lama
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yıldırımdan Korunma Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	216,04	91,88	45,94
2025-Kasım	212,94	91,08	45,54
2025-Ekim	202,61	88,83	44,42
2025-Eylül	195,18	86,04	43,02
2025-Ocak	163,98	74,38	37,19
2024	144,00	80,00	40,00
2023-2	84,50	42,10	21,05
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	58,00	26,30	13,15
2022-3	45,40	17,00	8,50
2022-2	41,49	13,00	6,50
2022-1	38,90	13,00	6,50
2021	29,90	9,95	4,97
2020	22,40	8,15	4,08
2019	19,30	6,90	3,45
2018	17,40	5,60	2,80

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.750.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

İletkenlerden bina ihata iletkeni tesisatı yapılması, bina dış çevresinde en az 60 - 80 cm derinlikte her cins toprakta kanal açılması, iletken ferşi ve kanalın kapatılması, perçin veya kaynakla elektrotlara bağlanması her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil.

35.750.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.750.3002		30x3,5 mm ebadında şartnamesine uygun galvanizli çelik lama / Bina ihata iletkeni tesisatı / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4) (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,070000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,140000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,070000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.